



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ๐ ๓๒๘๑ ๔๕๒๔

ที่ ปข ๗๔๘๐๓/๓๐๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลแสงอรุณ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณแหล่งน้ำภายในตำบลแสงอรุณ และระบบประปา จำนวน ๖ หมู่บ้าน นั้น

ในการนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ขอรายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยเครื่องภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายการดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ ที่	บริเวณ ที่ออกสำรวจ ตรวจสอบ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	กรด-ด่าง	คลอรีน	แมกนีسيوم	เหล็ก	แบคทีเรีย
				ค่ามาตรฐาน ๖.๕-๘.๕	อิสระคงเหลือ ๐.๒-๐.๕ ม.ก./ลิตร	ไม่เกิน ๐.๓ ม.ก./ลิตร	ไม่เกิน ๐.๓ ม.ก./ลิตร	
๑	สระ ๕ ไร่	๑	บ้านไร่ใน	๘.๕	๐.๒	-	-	พบ
๒	ประปาภูเขา	๑	บ้านไร่ใน	๖.๕	-	-	-	พบ
๓	ฝายยายแจ้ว	๒	บ้านแสงทอง	๖.๕	-	-	-	พบ
๔	บ้านนายสมยศ	๓	บ้านยุบหวาย	๗.๕	-	-	-	พบ
๕	หลังอบต.แสงอรุณ	๔	บ้านแสงอรุณ	๗.๐	๐.๒	-	-	พบ
๖	รพ.สต.หินเทิน	๕	บ้านหินเทิน	๘.๐	๐.๔	-	-	พบ
๗	บ้านผู้ช่วยชาญ	๖	บ้านซังชะมวง	๘.๐	-	-	-	พบ
๘	ต้นกระโดน-สาม หนอง	๖	บ้านซังชะมวง	๗.๕	-	-	-	พบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเกริกชัย แยมเมือง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ.....



(นายพรชัย วิจิตรรัตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ.....



(นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ



